

**LG BETON  
ZI LA BLAUDERIE 2  
85700 LA FLOCELLIERE  
FRANCE**

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction :

## Tronçons de conduit de désenfumage Smoke duct sections

décrit(s) dans le tableau ci-après,

Type de compartiment	Section maximale (mm x mm)	Epaisseur nominale (mm)	Etanchéité au feu et isolation	Horizontal / vertical	Classement fuite de fumée	Différentiel de pression (Pa)
Multiple	1250 x 1000	70	EI 90	v <sub>e</sub>	/	1500

destiné(s) à l'usage précisé dans la déclaration des performances établie par le fabricant, mis sur le marché de l'espace économique européen par :

**LG BETON  
85700 LA FLOCELLIERE**

et fabriqué(s) dans l'usine :

**LG BETON  
85700 LA FLOCELLIERE**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe Z.A de la norme :

**NF EN 12101-7:2011** et dans les Règles d'application **CE1/04 (2015)**

sous système 1, sont appliquées et que

**le(s) produit(s) répond(ent) à l'ensemble des exigences prescrites ci-dessus.**

Ce certificat, délivré pour la première fois le 11 avril 2017, annule et remplace le certificat renouvelé le 09 avril 2020 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les produits à marquer ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'au 10 avril 2023.

La liste des certificats délivrés par le CERIB est tenue à jour sur son site Internet.

Délivré à Epernon, le 10/04/20  
Révision n° 2



Cédric FRANCOU  
Directeur de la direction  
Qualité Sécurité Environnement

Établissement : **LG BETON**

à : **85700 LA FLOCELLIERE**

**N° 013.003**

---

**OBSERVATIONS**

---